

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 1106/1/1-3**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

**«Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением**

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ №295)**

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от «25» сентября 2018 года № 1106, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. «12» октября 2018 года; с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 минут «26» октября 2018 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярска по пожарному Быстровым Дмитрием Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по зданиям и помещений МБДОУ №295 по адресу: г. Красноярск, ул. Республики, 45 «а»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно заведующим МБДОУ № 295 Кузнецовой Оксаной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1106/1/1	Из помещений групповой ячейки группы, расположенной на втором этаже здания детского сада отсутствует второй эвакуационный выход, (согласно выписки из адрес-	В соответствии с частью 1 статья 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-	01.10.2019

	<p>ного реестра инвентарный номер 04:401:002:000503570, помещение № 19)</p>	<p>скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с частью 4 статья 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»– устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.</p> <p>В соответствии пунктом 3.12 СНиП II-Л.3-71 "Детские ясли-сады. Нормы проектирования" Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.</p>	
1106/1/2	<p>Из помещений групповой ячейки группы, расположенной на втором этаже здания детского сада отсутствует второй эвакуационный выход (согласно выписки из адресного реестра инвентарный номер 04:401:002:000503570, помещение № 4)</p>	<p>В соответствии с частью 1 статья 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с частью 4 статья 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»– устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на</p>	01.10.2019

		экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. В соответствии пунктом 3.12 СНИП II-Л.3-71 "Детские ясли-сады. Нормы проектирования" Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	
1106/1/3	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.10.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору

«26» октября 2018 г.



Д.Г. Быстров

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

«26» 10 2018 г.

Заверяющий Вуменев О.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).