



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru) <http://enis.gosnadzor.ru/>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10/612-Э**

Законному представителю  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №  
295 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей»

---

(полное наименование юридического лица)

660099, г.Красноярск, ул.Республики, 45а

---

(место нахождения юридического лица)

03.12.2019г.

---

(дата составления  
предписания)

Мной, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Есиповым Игорем Викторовичем в период 21 ноября 2019 по 03 декабря 2019г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора №5537-р/кр от 29.10.2019г. проведено мероприятие по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

ОГРН 1022401789167 ИНН 2460044120 КПП 246001001

660099, г.Красноярск, ул.Республики, 45-а

---

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики зафиксированных в Акте проверки Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» от 03.12.2019г. № 10/612/5537/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного за электрохозяйство не предоставлен.	Пункт 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарег. Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, далее- ПТЭЭП.	20.11.2020
2	Организационно-распорядительный документ руководителя организации о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство не предоставлен.	Пункт 1.2.3.ПТЭЭП	20.11.2020
3	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на присвоение IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	20.11.2020
4	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний на присвоение IV группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	20.11.2020

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):


Заведующий МБДОУ №295 Кузнецова О.А.   
(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор  
отдела по надзору в электроэнергетике



И.В.Есипов

Предписание на 3 листах для исполнения получено  
Заведующий МБДОУ №295

Кузнецова О.А.  
(МП, подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.